
przewody sterowania projektora
B200A
istn. ZG
istn. ZG
istn. ZG
istn. ZG
proj. ZG
proj. ZG
EW
EW
AW
AW
AW
projektor
ekran projektora sterowany elektrycznie
sterowanie czujką ruchu
a b
proj. rozdzielnia pomieszczenia
istn. ZG
istn. ZG
istn. RG
istn. ZG
istn. ZG
proj. ZG
proj. RG
proj. ZG
proj. rozdzielnia pomieszczenia
EW
b a
stół nr.5
proj. zasilanie
proj. zasilanie
stół nr.6
proj. zasilanie
stół nr.7
B200B
ekran projektora sterowany elektrycznie
AW
projektor
AW
stół nr.1
stół nr.2
stół nr.3
stół nr.4
przewody sterow. projektora
proj. zasilanie
proj. zasilanie
proj. zasilanie
proj. zasilanie
ZG
– 2xDATA+2xRJ45
RG
– 2x230V+wył. 1-0 + 2x400V 16A5b z tablicą zabezpieczeń obwodów P304,40A,30mA; 2xS303 D10A, 2xS301 B10A