

NOTATKA

| | |
|-------------|--|
| W SPRAWIE: | WIZJI LOKALNEJ DLA ZAPYTANIA OFERTOWEGO DOT. REMONTU W BUDYNKU OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNEGO UAM |
| Z UDZIAŁEM: | WG. LISTY |
| Z DNIA: | 22.11.2021 |

USTALENIA:

1. Oferenci dokonali w dniu 22.11.2021 wizji lokalnej zgłoszonej przez Zamawiającego jako obowiązkowy warunek niezbędny do dopuszczenia do udziału w procedurze zapytania o cenę.
2. Zamawiający uzupełnił informacje zawarte w ogłoszeniu na stronie UAM o nw. elementy:
 - 2.1. szkic funkcjonalny pomieszczeń
 - 2.2. zestawienie materiałowe sieci strukturalnej
 - 2.3. szkic rozwiązań dotyczących obudowy instalacji w części podziemnej
3. Zamawiający na postawione pytania udzielił następujących odpowiedzi:
 - 3.1. Naprawa schodów zewnętrznych - Pozycja 4 Przedmiaru obejmuje:
 - 3.1.1. naprawę tynku na ścianach oporowych zejścia
 - 3.1.2. naprawę posadzki schodów podstopnic i stopni - uzupełnienie ubytków zaprawa naprawczą PCC
 - 3.1.3. skucie istniejącego progu betonowego i wykonanie nowego
 - 3.2. Remont schodów wewnętrznych - Pozycja 10 Przedmiaru obejmuje:
 - 3.2.1. przygotowanie podłoża: usunięcie starych powłok, zaszpachlowanie ubytków
 - 3.2.2. malowanie farbą dedykowaną do nawierzchni drewnianych w kolorze grafit
 - 3.3. Wyposażenie łazienki i kuchni w biały montaż - prace w branży inst. sanitarne w zakresie wykonania UAM - poza zakresem oferty.
 - 3.4. W ścianie działowej pomiędzy wc a kuchnią należy przewidzieć naświetle - jak istniejące.
 - 3.5. Kolorystyka i faktura paneli, ścian, płytek ściennych i posadzkowych zostanie ustalona w trakcie wykonywania prac.
 - 3.6. Zamawiający oczekuje paneli podłogowych w klasie ścieralności AC5.
 - 3.7. Zamawiający oczekuje stosowania do malowania ścian farby lateksowej o podwyższonej odporności na szorowanie /SAMTEX 10 lub nie gorsza/
 - 3.8. Zamawiający oczekuje stosowania do podłóg drewnianych lakierów ekologicznych wodorozcieńczalnych.
 - 3.9. Zamawiający oczekuje do stosowania na podłogach drewnianych listew przypodłogowych drewnianych o wysokości 3-5 cm.
 - 3.10. Zamawiający wymaga rozpoczęcia prac 1 dzień po podpisaniu umowy.
4. Termin złożenia ofert zgodnie z informacją zamieszczoną w ogłoszeniu został ustalony na dzień 24.11.2021.
5. Treść niniejszej notatki oraz informacje zawarte w P. 2 notatki zostaną umieszczone na stronie UAM.