

**K B - PROJEKTY KONSTRUKCYJNE**

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
30-010 Kraków, ul. Łokietka 8C/70

tel. / fax. +48 (12) 4310449

NIP 945-208-10-59

Kraków, 2022.01.15

**Do: Gmina Niepołomice**

Pl. Zwycięstwa 12  
32-005 Niepołomice

**Dot. Budynek Społecznej Szkoły  
Podstawowej im. Lady Sue Ryder**

ul. Suszówka, Niepołomice  
działki nr 1867/1, 1867/4, 1867/5, 1868/2

**NADZÓR AUTORSKI NR 5/01/2022**


W związku z realizacją prac naprawczych w budynku Społecznej Szkoły Podstawowej im. Lady Sue Ryder w Niepołomicach na podstawie opracowanego projektu, uszczegółowiono informacje dotyczące naprawy istniejących rys.

1. Rysy o rozwarłości do około 1mm, zabezpieczone układem prętów Helibar nie wymagają wykonywania iniekcji niskociśnieniowej wypełniającej spękanie.
2. Rysy o rozwarości powyżej 1 mm zabezpieczyć należy zagęszczonym układem prętów Helibar do układu w każdej spoinie poziomej na długości przebiegu spoiny.

Wskazane rozwiązanie o zmiennym układzie prętów Helibar należy traktować jako rozwiązanie zamienne, równoważne dla wskazanego w projekcie wypełnienia niskociśnieniowego przy pomocy iniektu. Sposób mocowania prętów Helibar według wytycznych w projekcie.

Pozostałe elementy i rozwiązania wzmocnienia ścian wykonywać bez zmian.

dr inż. Wiesław Bereza

  
dr inż. Wiesław Bereza  
mobil +48 501 580 345  
e-mail: [wieslawbereza@oepk.pl](mailto:wieslawbereza@oepk.pl)  
Biuro: ul. Budowl. NR 125C/70/1  
30-010 Kraków, ul. Łokietka 8C/70  
NIP 945-208-10-59